

с. Плешаново

« 02 » июня 20 11 г.

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 68

«02» июня 2011г. по адресу: с. Донское, ул. Советская 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 70 от 30.05.2011 г. Начальника ОНД по Красногвардейскому району Герцен Сергея Ивановича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Красногвардейская гимназия»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Беккер Марина Александровна (директора гимназии) 31.05.2010 12 час. 00 м

подпись

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

- старший инспектор отдела НД по Красногвардейскому району Ревтов Евгений Михайлович;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: - Беккер Марина Александровна директор гимназии

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридическом и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Полы в коридоре второго этажа выполнены с применением горючих материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2, а именно деревянные доски, линолеум.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008; СП 1.13130.2009, п.4.3.2; ППБ 01-03 п.51	директор гимназии Беккер Марина Александровна
2.	Полы в коридоре первого этажа начальной школы выполнены с применением горючих материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2, а именно деревянные доски.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008; СП 1.13130.2009, п.4.3.2; ППБ 01-03 п.51	директор гимназии Беккер Марина Александровна
3.	Огнетушители № 20, 22 неисправны.	ст.60, ФЗ №123 от 22.07.2008; ППБ 01-03 п.108;	директор гимназии Беккер Марина Александровна
4.	Отсутствует табличка о месте нахождения ключей от замка.	ППБ 01-03 п.44;	директор гимназии Беккер Марина Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Окончание проведения проверки 02 июня 2011 г. в 11 час. 00 мин.

Прилагаемые документы:

Предписание № 62 от 02.06.2011 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:


Старший инспектор ОНД Ревтов Е.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Беккер Марина Александровна – директор гимназии

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» июня 2011 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)