



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

С. Донское
(место составления акта)

“ 03 ” февраля 20 12 г.
(дата составления акта)
10 ч.00м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20/115-42

По адресу/адресам: 461150, Оренбургская обл. Красногвардейский район, с. Донское ул.
Советская, 16

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Приуральского управления
Ростехнадзора № 115-рп от «17» января 2012 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская гимназия»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” февраля 20 12 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час 00 мин.

“ 03 ” февраля 20 12 г. с 8 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 2 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня (семь часов)


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приуральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская

гимназия» Беккер Марина Александровна 02.02.2012 г. в 9-00 час. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Уведомление о проверке получено 23.01.2012 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Бузулукского территориального отдела Приуральского Управления Ростехнадзора Ишук Ростислав Ростиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская гимназия» Беккер Марина Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения).

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
По электрохозяйству организации.		
1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения, назначенный приказом №01/08-12 от 01.09.2011 г. не прошел проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности в порядке, установленном Правилами.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.7 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
2.	Заземление (зануление) корпусов электрических пищеварочных котлов на кухне выполнено последовательно	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
3.	Присоединения фазных, нулевых проводников к аппаратам, корпусам в распределительных электрощитах №1 и №2 в столовой и в распределительном электрощите в кабинете технологии выполнено с нарушением требований нормативных документов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), пп.2.1.10, 2.1.12, 2.3.3 ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные».
4.	Инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.4

	которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проводится не всем работникам, определенным приказом руководителя учреждения. Не проводится инструктаж персоналу столовой.	(зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
5.	В распределительных электрощитах №1 и №2 в столовой не закреплена внутри корпуса электрощита токоведущая шина фазы «В», что создает угрозу касания токоведущей частью заземленного корпуса шкафа. В конструкцию электрощитов внесены изменения без согласования с заводом изготовителем.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.1.19.
6.	Электроустановки учреждения не укомплектованы испытанными электротехническими средствами согласно нормам комплектования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.3, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" Приложение №8. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261
7.	Повреждена (нарушена) защита от механических повреждений электропроводки к картофелечистке на кухне.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 2.1.47.
8.	Не выполнено защитное зануление открытых проводящих частей (корпусов электрооборудования) в столовой, а именно: - электромясорубка в мясном цехе; - холодильник «Индезит» в коридоре; - электроводонагреватель в моечном отделении; - переносные электроприборы на кухне. Открытые проводящие части и сторонние проводящие части на кухне, в моечном отделении, мясном и овощном цехах столовой не охвачены системой уравнивания электрических потенциалов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.7.78.
9.	Не закрыты на замки дверцы распределительных электрощитов №1 и №2 в столовой.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
10.	В вводных, распределительных электрощитах на дверцах отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20

	их диспетчерское наименование.	(зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
11.	В учреждении отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.п. 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
12.	Не выполнено защитное зануление открытых проводящих частей (корпусов электрооборудования) заточных станков в кабинете технологии, корпуса электрошита питания узла учета тепловой энергии в подвале.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.7.78.
13.	Отсутствуют предусмотренные конструкцией плафоны светильников в помещении теплицы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.7 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
14.	Соединение электропроводки освещения в теплице выполнено скруткой, места соединения не заключены в соединительные коробки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 2.1.21, 2.1.26.
По тепловому хозяйству организации.		
15.	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначен работник, не относящийся к управленческому персоналу и специалистам. Проверка знаний данного работника в установленном правилами порядке не проведена.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.2.2, 2.2.3, 2.3.15 (зарегистрированы Минюстом РФ 02.04.03 №4358).
16.	Документально не подтверждено проведение промывки системы отопления, испытания на прочность и плотность в процессе эксплуатации системы отопления перед отопительным периодом, согласно требованиям Правил.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13 (зарегистрированы Минюстом РФ 02.04.03 №4358).
17.	Разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией документально не определено.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.1.5 (зарегистрированы Минюстом РФ 02.04.03 №4358).

Характер нарушений и лица, допустившие указанные нарушения:

Юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская гимназия» и должностное лицо – ответственный за электрохозяйство учреждения заместитель директора по АХР Травкин Г.А. – допустили невыполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145) и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы Минюстом РФ 02.04.03 №4358)


указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 115-рп от «17» января 2012г. заместителя руководителя управления
- предписание №20/115-42 от 03.02.2012 г.
- справка о соблюдении требований законодательства.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  Ишук Р.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская гимназия» Беккер Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” февраля 2012 г.



(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)